

ОГНЕУСТОЙЧИВИ КАБЕЛИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИВАНЕ СЪС СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ ОТ ГДПБЗН



Представяме Ви огнеустойчиви кабели **FTE290HM16 EN 50200 PH120** на италианския производител **KTS**, които успешно преминаха всички процедури за оценка на съответствието. За продуктите е издадено **Становище за допустимост** от ГДПБЗН, потвърждаващо тяхното високо качество и приложимост за влагане в строителни обекти на територията на Република България.

Кабелите отговарят на най-строгите изисквания за пожарна безопасност и са предназначени за изграждане на надеждни пожароизвестителни системи.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- **Огнеустойчивост:** Кабелът отговаря на стандарт **EN 50200**, клас **PH120**.
- **Клас на реакция на огън:** **Csa s1b, d1, a1**, съгласно **EN 50575:2014 + A1:2016**.
- **Конструкция:** Гъвкав многожилен меден проводник с изолация от **Mica Tape** и **XLPE E29**.
- **Корпус:** Общ екран от алуминий/полиестер и външна червена **LSZH** (безхалогенна) обвивка.
- **Номинално напрежение:** **400 V**, съгласно **CEI 36762 C-4 (U0 = 400 V)**.



FTH2C

- Сечение **2 x 1.00 мм²**
- Гъвкав многожилен меден проводник
- Опаковка **100/200/500 м**



FTH2R

- Сечение **2 x 1.50 мм²**
- Гъвкав многожилен меден проводник
- Опаковка **100/200/500 м**

За всеки закупен кабел се издава индивидуално заверено копие на Становището за допустимост, предназначено за конкретния обект и клиент.